

Konformitätserklärung**EU-Konformitätserklärung**

nach Gasgeräteverordnung 2016/426/EU

1 Lieferant/Hersteller

Hermann Schmidt GmbH & Co. KG
Zeunerstraße 6
45133 Essen

2 Beschreibung des Gasgeräts

Handbetätigte Kugelhähne mit geschlossenem Boden für die Gas-Hausinstallation aus Messing, verschiedene Bauformen in jeweils verschiedenen Baugrößen gemäß Anlage 1, unseren Datenblättern und unseren Informationen im Internet (www.hermannschmidt.de).

3 Angewandte Konformitätsbewertungsverfahren

Siehe Anlage 1.

4 Erklärung

Die unter Nummer 2 beschriebenen Gegenstände der Erklärung entsprechen den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: DIN EN 331, EU/2016/426 A III B

Die notifizierte Stelle DBI - Gastecnologisches Institut gGmbH, Freiberg, hat als Baumusterprüfung folgende Bescheinigung ausgestellt: Prüfbericht B 19/12/3138 vom 03.12.2019.

Die DVGW Cert GmbH hat als Baumusterprüfbescheinigung folgende Bescheinigung ausgestellt: EU-Baumusterprüfbescheinigung CE-0085CU0498.

Die Montage- und Bedienungsanleitung sind zu beachten.

Essen, 03.06.2020



Dipl.-Ing. Stefan Flak
Verkaufsleiter Armaturen



Dr.-Ing. Lorenz Voit
HSE Technikum

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------|-----------|-------------|---|---------------|
| Erstelldatum: 04.06.2020 | Ersteller: LV | Prüfung: | Freigabe: | Rev.: 00 | Datei: 2020.06.08 Konformitätserklärung Gas-Kugelhahn UniDuo DE.docx | Seite: 1/2 |
|-----------------------------|------------------|----------|-----------|-------------|---|---------------|

Konformitätserklärung**Anlage 1: Einstufung der Produkte**

| Artikel | Beschreibung | Werkstoff | Konformitätsbewertung | Kennzeichen |
|------------------------|---|------------------|---|-------------|
| 1499, 1/2" - 2" | Kugelhahn UniDuo, Flachstahlhebel; MOP 5; HBT B 0,1; IG/IG | Gehäuse: Messing | Anhang III, Nr. 1, Modul B (Baumusterprüfung) gemäß 2016/426/EU | CE |
| 1700, 1/2" - 2" | Kugelhahn UniDuo, mit Iso-T-Griff; MOP 5; HBT B 0,1; IG/IG | Gehäuse: Messing | Anhang III, Nr. 1, Modul B (Baumusterprüfung) gemäß 2016/426/EU | CE |
| 1701, 1/2" - 1 1/4" | Kugelhahn UniDuo, mit Flügelgriff; MOP 5; HBT B 0,1; IG/IG | Gehäuse: Messing | Anhang III, Nr. 1, Modul B (Baumusterprüfung) gemäß 2016/426/EU | CE |